

УРОКИ, ИЗВЛЕЧЁННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

Дата происшествия:	18.05.2018	<p style="text-align: center;">2. Причины несчастного случая</p> <p>2.1. При производстве работ по подключению камеры видеонаблюдения напряжением 220 В пострадавший прикоснулся к токоведущим частям, находящимся под напряжением, чем нарушен п. 3.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированным в Минюсте России 12.12.2013 № 30593 (далее – ПОТЭЭ).</p> <p>2.2. Работы в действующей электроустановке проводились без оформления наряда-допуска или распоряжения (в Перечне работ выполняемых по распоряжению и в порядке текущей эксплуатации в электроустановках до 1000 В в АО «ЯЗ ПВП», утверждённым 01.03.2017 главным инженером АО «ЯЗ ПВП», данные виды работ не указаны), чем нарушены пп. 4.1., 5.1. ПОТЭЭ.</p> <p>2.3. Работы по подключению камеры видеонаблюдения проводились без снятия напряжения с токоведущих частей находящихся под напряжением, чем нарушен п. 17.5. ПОТЭЭ.</p> <p>2.4. Не выполнены технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения; при производстве работ использовалась переносная металлическая лестница, чем нарушен п. 16.1. ПОТЭЭ.</p> <p style="text-align: center;">3. Мероприятия по устранению причин несчастного случая</p> <p>3.1. Обстоятельства и причины несчастного случая доведены до сведения всех работников АО «ЯЗ ПВП».</p> <p>3.2. Исключено применение переносных металлических лестниц в зданиях и сооружениях электроустановок, относящихся к помещениям с повышенной опасностью и особо опасным.</p> <p style="text-align: center;">4. Административные меры, принятые руководителем предприятия (обучение, увольнение, депремирование и т.д.)</p> <p>4.1. В связи с ослаблением контроля за деятельностью подчинённых в части организации контроля безопасного производства работ, что привело к несчастному случаю, объявлено замечание и снижен размер премии по итогам работы предприятия за июнь месяц главному механику.</p> <p>4.2. За допущенные нарушения законодательных и нормативных актов главный механик направлен для проведения внеочередной проверки знаний требований охраны труда и Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».</p> <p>4.3. Генеральный директор АО «ЯЗ ПВП» направлен на аттестацию в области эксплуатации электроустановок (Г 1.1.) в Центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора.</p>
Наименование организации:	АО «Ярославский завод парафино-восковой продукции» (далее – АО «ЯЗ ПВП»)	
Место несчастного случая:	территория товарно-сырьевого участка АО «ЯЗ ПВП», г. Ростов	
Вид происшествия:	Поражение электрическим током	
<p>1. Краткое описание несчастного случая</p> <p>18.05.2018 электрик-слесарь КИПиА в 13:00 получил задание от главного механика – съездить на товарно-сырьевой участок для того, чтобы подключить камеру видеонаблюдения. По прибытии на место электрик-слесарь КИПиА взял из охранного помещения алюминиевую лестницу, приставил её к металлическому столбу и поднялся для подключения видеокамеры. При съёме крышки наружной защиты видеокамеры, электрик-слесарь КИПиА почувствовал пощипывание пальцев рук, о чём сообщил каменщику, передавая ему защитный чехол. При дальнейшем выполнении работ по подключению видеокамеры, находящейся под напряжением, электрик-слесарь КИПиА получил удар электрическим током вследствие соприкосновения пальцами одной руки с токоведущими частями электрокабеля видеокамеры, находящимися под напряжением 220 В, а пальцами другой руки – металлического предмета, и упал на землю. Каменщик подбежал к нему и стал оказывать ему реанимационную медицинскую помощь. В это время охранник сообщил о случившемся мастеру товарно-сырьевого участка. Мастер товарно-сырьевого участка поставил в известность главного механика предприятия и вызвал скорую помощь. Прибывший врач скорой помощи после осмотра тела</p>		

пострадавшего констатировал смерть электрик-слесаря КИПиА. В соответствии с актом судебно-медицинского исследования тела погибшего причиной смерти электрик-слесаря КИПиА явилось поражение электрическим током («электрометки» на пальцах правой и левой кистей; сплошные, интенсивные синюшно-фиолетовые трупные пятна, кровоизлияние под легочной плеврой, полнокровие внутренних органов, жидкое состояние крови; Гистологически: электрометки на коже 1-го пальца правой кисти, 2-го пальца правой кисти).

5. Фото места происшествия

