

УРОКИ, ИЗВЛЕЧЁННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

Дата происшествия:	29.09.2017	<p>3. Мероприятия по устранению причин несчастного случая</p> <p>1. Рассмотреть результаты расследования несчастного случая со смертельным исходом с участием первичной профсоюзной организации АО «ЭКЗ» для принятия мер, направленных на предупреждение несчастных случаев на производстве.</p> <p>2. Провести внеплановый инструктаж по охране труда со всеми работниками РЭУ, обратив особое внимание на необходимость строгого соблюдения требований производственных инструкций, инструкций по охране труда при выполнении работ.</p> <p>3. Провести внеплановую специальную оценку условий труда рабочих мест слесарей-ремонтников РЭУ (участок № 2).</p> <p style="text-align: center;">4. Извлечённые уроки</p> <p>Необходимо обеспечить контроль руководства за подготовкой и проведением ремонтных работ работниками РЭУ.</p> <p>Обратить внимание на необходимость строгого соблюдения требований производственных инструкций, инструкций по охране труда при выполнении работ.</p>
Наименование организации:	АО «Электрокабель» Кольчугинский завод»	
Место несчастного случая:	АО «Электрокабель» Кольчугинский завод», Цех № 2 на сдвоенном приёмнике агрегата АНВ-125 инв	
Вид происшествия:	Поражение техническим электричеством	
<p style="text-align: center;">1. Краткое описание несчастного случая</p> <p>Несчастный случай произошёл при замене шестерни привода АНВ-125 инв. № 2010. Слесари-ремонтники при проведении работ самовольно сняли ограждение с привода станка АНВ-125 инв. № 2010, в результате чего один из них приблизился на недопустимое расстояние к открытым токоведущим частям и получил смертельную травму.</p> <p style="text-align: center;">2. Причины несчастного случая</p> <p>Нарушение трудового распорядка и дисциплины труда (код 13), выразившееся в том, что слесари-ремонтники осуществляли свою работу с нарушением требований:</p> <p>1. «Правил внутреннего трудового распорядка АО «ЭКЗ», где в п. 6.2. сказано: - соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; - незамедлительно сообщать своему руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей;</p> <p>2. «Инструкции по охране труда № 62-28 для слесаря-ремонтника», где сказано:</p> <p>п. 1.8.4 «Немедленно извещать непосредственного руководителя о нарушениях требований охраны труда, в результате чего может возникнуть угроза жизни и здоровью людей; о неисправностях оборудования»;</p> <p>п. 2.1.10 «Запрещается проведение технического обслуживания в непосредственной близости от неограждённых электрических проводов и токоведущих частей, находящихся под напряжением»;</p> <p>п. 2.1.19 «На пусковых устройствах должны быть вывешены запрещающие знаки: «Не включать! Работают люди»;</p> <p>п. 3.22.2 «Во время работы запрещается работать вблизи открытых или с повреждённой изоляцией проводов, находящихся под током»;</p> <p>п. 3.22.5. «Во время работы запрещается открывать или снимать ограждения до полного останова и обесточивания оборудования»;</p> <p>п. 3.25. «Не приступать самостоятельно к работе по ремонту оборудования, без предварительного доклада непосредственному руководителю и получения от него указаний по дальнейшему выполнению работы»;</p> <p>3. «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», где в п. 3.3. сказано «При оперативном обслуживании, осмотрах электроустановок, а также выполнении работ в электроустановках не допускается приближение людей, гидравлических подъемников, телескопических вышек, экскаваторов, тракторов, автопогрузчиков, бурильно-крановых машин, выдвигаемых лестниц с механическим приводом (далее - механизмы) и технических устройств циклического действия для подъема и перемещения груза (далее - грузоподъемных машин) к находящимся под напряжением не ограждённым токоведущим частям на расстояния менее допустимых».</p>		